



VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**
Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen
Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax : +32(0)3 221.86.12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be
Contactpersoon: ERWIN CEULEMANS

- Onze gegevens
Verslag nr.: ANT / 19 / 70017723 / 00 / NL / 000
Klantref.: BTOCANT
Contractref.: /

Hoogewijs
Ertbruggenlaan 40
2100 Deurne
België

- Uw gegevens
Ref.: /

- Interventiegegevens
Plaats: De Bruynlaan, 149 2610 Wilrijk
Datum: 07/04/2011
Uitgevoerd door: Erwin Ceulemans

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:
Adres: De Bruynlaan, 149/1^v Post nr.: 2610 Stad: Wilrijk
Tel:

- **Eigenaar of beheerder**
- **Plaats type**
Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271 controle
- Art 86
- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was niet verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 7/04/2036.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Wjndey
Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 7 Ohm
- Algemeen isolatieniveau: 0,16 MOhm
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

| | |
|--------------------------|---------------------|
| EAN: | EAN niet meegedeeld |
| kWh meter nr.: | 5328500 |
| Meterstand dag: | 54174 |
| Bescherming aansluiting: | 20 A |

- Gegevens van de installatie

| | |
|---|----------|
| Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: | 230 V |
| Maximale nominale stroom: | 40 A |
| Voedingsleiding hoofdbord - sectie: | 10 |
| Type aardelektrode: | Bestaand |

- Beschrijving van de installatie

| | |
|---|----------|
| Algemene differentieelstroominrichting: | 40A 30mA |
| Aantal borden: | 1 |
| Aantal eindstroombanen: | 6 |

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

| | |
|-------|-------|
| R-O-F | Nihil |
|-------|-------|

ANDERE BIJLAGE(N)